

2021年4月22日

関係者 各位

株式会社ZEデザイン

もがみまち里山発電所内の火災発生に関するお知らせ

当社のもがみまち里山発電所で4月21日13時30分頃、生チップホッパー（生チップホッパーとは、原料チップを一次乾燥させ貯める設備です）から火災が発生しました。火災発生当日は、運営目的会社である当社が、プラントメーカーである株式会社ZEエナジーに依頼しましたガス化プラント改修工事後の試運転を行っており、その中での火災発生でしたが、けが人はございませんでした。

【原因】

改修工事による通常乾燥機で熱回収される排熱が、過剰に生チップホッパーへ送りこまれ、通常の倍近くの熱風（通常時130℃が220℃の高温になっていた）が生チップホッパーへ入り込んだことが出火の原因と考えられます。

今後の対策として、当面発電所を休止し、諸官庁ご指導の下、改善改良点を検討し、再発防止に取り組んで参ります。

改めまして、近隣住民の皆さま、関係企業の皆さま、関係当局の皆さまなど多くの方々に多大なるご心配とご迷惑をおかけしていることを深くお詫びいたします。

以上